Jansen Installatietechniek

Jansen Installatietechniek
Kerkstraat 12
3511 LX Utrecht
06 12345678
info@jansen-installatie.nl
KVK 81234567
Btw-id NL004495445B01
IBAN NL91 ABNA 0417 1643 00

Werkbon

KLANT
Fam. de Vries
Lindelaan 8
3523 KB Utrecht

Werkbonnummer **WB-2026-0091**
Datum **30-10-2026**

WERK / LOCATIE
Cv-ketel vervangen, Lindelaan 8 Utrecht

Gewerkte uren

Medewerker	Datum	Tijd	Uren
Pieter Jansen (pauze 30 min)	30-10-2026	08:00 – 14:30	6 uur
Sem (leerling)	30-10-2026	10:00 – 12:30	2,5 uur

Totaal 8,5 uur

Materiaal

Omschrijving	Aantal
Combiketel HR 28 kW CW4	1 st
Rookgasafvoer concentrisch 60/100	2 m
Kleinmateriaal (koppelingen, kranen)	1 post

Meerwerk

Omschrijving	Aantal	Afgesproken (excl. btw)
Extra radiatorkraan badkamer vervangen	2 st	€ 64,00

Opmerkingen

Oude ketel afgevoerd. Systeem bijgevuld tot 1,8 bar en ontlucht.

Foto's

De opdrachtgever verklaart dat de werkzaamheden, de uren en het materiaal op deze werkbon kloppen en gaat akkoord met het genoemde meerwerk.

HANDTEKENING OPDRACHTGEVER

M. de Vries · 30-10-2026